

Wszyscy wykonawcy

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie z dnia 26.09.2013r:

1. Załącznik nr 10 punkt 10 wpisano " Wyposażenie każdej pompy" króciec tłoczny przystosowany do bezpośredniego podłączenia z rurociągiem tłocznym wykonany ze stali nierdzewnej.
2. Załącznik nr 1 pozycja 1 – we wszystkich typach pomp wpisano ,że korpus pomp wykonany z żeliwa.

Odpowiedź na pytanie z dnia 26.09.2013r:

Pyt. 1.

Zamawiający informuje, że w załączniku nr 10 pkt. 10 winno być **wykonany z żeliwa** zamiast **wykonany ze stali nierdzewnej**.

Pyt. 2.

Korpus pomp wykonany z żeliwa.

KIEROWNIK ZGK

mgr inż. Leszek Horobowicki