

Człuchów 23.07.2014 roku

Nr 271.16.2014

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania z dnia 23.07.2014 roku:

1. Czy oprócz gwarancji Wykonawcy na roboty budowlane, wymagana będzie także gwarancja producenta materiałów wykorzystanych w inwestycji?.
2. Czy zamawiający dopuści zastosowanie słupa oświetleniowego z kompozytu, jako rozwiązanie równoważne, produkowanego i dopuszczonego do stosowania zgodnie z normą PN-EN 40-7?

Zalet słupów kompozytowych:

- Słupy nie korodują, nie wymagają konserwacji i malowania,
- Słupy i drzwiczki nie mają wartości złomowej – ograniczone ryzyko dostępu do instalacji pod napięciem,
- Złup kompozytowy jest izolatorem – ograniczone niebezpieczeństwo porażenia prądem
- Słupy dostępne są w wielu kolorach

3. Czy inwestor, z uwagi na miejsce eksploatacji słupów oświetleniowych, przewiduje zastosowanie słupów cechujących się stopniem ochrony nie mniejszym niż IP44; które może ograniczyć dostęp osób trzecich do instalacji elektrycznej znajdującej się wewnątrz słupa?
IP44 oznacza ochronę przed ciałami o wielkości ponad 1 mm – np. cienkie narzędzie, cienki przewód, a także ochronę przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem ze wszystkich stron – np. deszcz.

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zasady „jedyne kryterium najniższej ceny” na zastosowanie obok kryterium cenowego następujących kryteriów oceny ofert :

Kryterium I :

Kosztu eksploatacji słupa w skali roku

Kryterium II :

Oferowany okres gwarancji producenta słupa obejmująca gwarancję antykorozyjną na oferowany rodzaj słupa.

Odpowiedź na pytania z dnia 23.07.2014 roku:

1. Zamawiający nie przewiduje zmiany wymogu gwarancji Wykonawcy na gwarancję producenta – w zakresie materiałów wykorzystanych w inwestycji.
2. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych, polegających na zastosowanie materiałów i urządzeń innych niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w

tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosowanych dokumentów, uwiarygadniających te materiały i urządzenia. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia decyzji przez Zamawiającego o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu „nierównoważności” zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 i 9 do SIWZ). Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji projektowej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej. Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w SIWZ, dopisuje „równoważny”. Wszystkie zapisy SIWZ należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym zawartym w dokumentacji projektowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

3. Zamawiający nie przewiduje zastosowanie słupów cechujących się stopniem ochrony nie mniejszym niż IP44.
4. Zamawiający nie przewiduje zmiany kryterium oceny ofert.

KIEROWNIK REFERATU
Bożena Lipińska
Bożena Lipińska

