

GMINA CZŁUCHÓW
77-300 Człuchów, ul. Szczecińska 33
tel. (0-59) 834 10 01
tel./fax (0-59) 834 24 24
NIP 631-557-444 REGON 176670331



Człuchów, dnia 25.01.2018 roku

Nr 271.1.2018

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Mosiny.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytania z dnia 23-24.01.2018 roku:

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił wykonawcom całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Pytanie 2


Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.



Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewów, a w przypadku wystąpienia ewentualnych kolizji z istniejącą zielenią uzyskanie decyzji i opłaty administracyjne związane z wycinką leżą po stronie Zamawiającego.

Pytanie 7

W odpowiedzi na wyjaśnienia złożone przez Zamawiającego w dniu 18.01.2018r. proszę o doprecyzowanie ilości ścieków oraz ich parametrów celem właściwego oszacowania kosztów utylizacji zgodnie z art 30 ustęp 1 i 2 PZP. Brak powyższych danych uniemożliwi jednoznaczną wycenę przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający zapewni odbiór ścieków przez wskazaną w dokumentacji oczyszczalnię ścieków w Czuchowie.

Pytanie 8

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Pytanie 9

Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wycinkę drzew lub krzewów? Jeśli tak to po czyjej stronie leży uzyskanie ewentualnych decyzji z tego tytułu?

Pytanie 10

Prosimy o zamieszczenie na stronie dokumentów tj.

- Decyzji Zarządu Dróg wojewódzkich w Gdańsku
- Decyzji Zarządu Powiatu Człuchowskiego

Które to zgodnie ze spisem treści opisu technicznego są częścią dokumentacji projektowej.

Pytanie 11


Zgodnie z pkt. 4 opisu technicznego do niniejszego projektu została opracowana opinia geotechniczna. Prosimy o załączenie jej na stronie ogłoszenia.

Pytanie 12

Czy zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Jeśli tak to prosimy o podanie pobieranych stawek z tego tytułu.

Pytanie 13

W przedmiarze robót pkt. 8 (roboty drogowe) ppkt. 8.2 przewiduje rozbiórkę nawierzchni asfaltowej, brak natomiast pozycji odtworzenia nawierzchni. Czy w ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje się odtworzenia nawierzchni asfaltowej?



Pytanie 14

W pkt. 17 opisu technicznego wskazano że górną warstwę wykopu w drogach gminnych należy wyłożyć brukiem z kamienia polnego . Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju ma być to bruk i czy można zastąpić go kruszywem betonowym.

Odpowiedź na pytania z dnia 23-24.01.2018 roku:

Pytanie 1

Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację projektową niezbędną do opisu przedmiotu zamówienia. Dokumentacja ta odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zgodnie z oświadczeniem projektanta iż projekt budowlany został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami techniczno-budowlanymi oraz zasadami technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć. Natomiast dokumentacja projektowa i techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia zostanie udostępniona w chwili przekazania placu budowy.

Pytanie 2

Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Wszelkie decyzje i uzgodnienia zostaną przekazane Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.

Pytanie 3

Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy.

Pytanie 4

W przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne decyzja o konieczności dokonania przebudowy instalacji zapadnie na etapie budowy w zależności od rodzaju napotkanej instalacji. Warunki zmiany terminu realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy.

Pytanie 5

Zamawiający nie przewiduje wynagrodzenia dodatkowego w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny. Warunki zmiany terminu realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy.


Pytanie 6

Wykonanie inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewów.

Pytanie 7

Zamawiający określa ilość ścieków na 440 m³.

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	504	
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	1297	
Zawiesina ogólna [mg/l]	464	



Fosfor ogólny [mgP/l]	16	
Azot ogólny [mgN/l]	112	

Podmiot odbierający ścieki zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach musi posiadać zezwolenie Wójta Gminy Człuchów na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Człuchów. Wykaz jednostek posiadających stosowne zezwolenie dostępny jest na BIP urzędu.

Pytanie 8

Zamawiający nie uznaje za równoważne studzienek z tworzywa sztucznego o średnicy DN1200 jako równoważnych do studzienek betonowych.

Pytanie 9

W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew lub krzewów.

Pytanie 10

Zamawiający zamieści na stronie Decyzję Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku oraz Decyzji Zarządu Powiatu Człuchowskiego.

Pytanie 11

Zamawiający zamieści na stronie opinię geotechniczną.

Pytanie 12

Zamawiający nie będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Pytanie 13

W ramach niniejszej inwestycji należy przewidzieć odtworzenie nawierzchni asfaltowej.

Pytanie 14

Górną warstwę wykopu w drogach gminnych należy wyłożyć brukiem z kamienia polnego.

WOJTA
Adam Marciniak