

Człuchów, dnia 27.04.2018 roku

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie z dnia 26.04.2018 roku:

W przedmiarze robót poz. 1-15 nie ujęto pozycji - przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów. Prosimy o stanowisko.

Odpowiedź na pytania z dnia 26.04.2018 roku:

W wycenie należy uwzględnić:

- a) przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm - 1.345 t.
- b) przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm - 0.425 t.

CIEROWNIK REFERATU
Dojeń Lipski
Bogusław Lipski