

Człuchów, dn. 06.06.2019 r.

IN.271.7.2019

**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na remont budynku świetlicy w Wierzchowie.

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) przekazuję treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pytanie 1: Po wykonaniu ocieplenia dachu konieczne będzie podniesienie wysokości ogniomurów. Z jakiego materiału należy je wykonać i jak wykończyć?

Odpowiedź: Ogniomury należy podmurować jedną warstwą gazobetonu, obróbki należy wykonać z blachy powlekanej w kolorze jak pozostałe obróbki blacharskie.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany zostaną przekazane wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i są dla nich wiążące. Zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Niniejszy dokument jest również dostępny na stronie internetowej: <http://bip.ugczluchow.pl>

z up. Wójta  
  
Tomasz Lipiński  
Kierownik Referatu