

Człuchów, dn. 01.06.2020 r.

IN.271.7.2020

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Człuchów – Zadanie 1.

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843) przekazuję treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego:

1. Czy zamawiający przewiduje wymianę gruntu na w/w zadaniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wymiany gruntu na w/w zadaniu.

2. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie całości sieci przewiertem sterowanym?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza wykonanie całości sieci przewiertem sterowanym.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany zostaną przekazane Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i są dla nich wiążące. Zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Niniejszy dokument jest również dostępny na stronie internetowej: <http://bip.ugczluchow.pl>


Bogusław Lipski
Kierownik Referatu