

GMINA CZŁUCHÓW
77-300 Człuchów, ul. Szczecińska 33
843-153-74-01
ZGK przy UG Człuchów
77-300 Człuchów, ul. Plantowa 28

634-01.80.2019

**STAROSTWO
POWIATOWE
CZŁUCHÓW**
25.06.2019r.
Załącznik
do zgłoszenia

Kazimierz Jakubowski
Polnica 41a
77-300 Człuchów

Warunki techniczne na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

1. Inwestor

Kazimierz Jakubowski
Polnica 41a
77-300 Człuchów

2. Opis inwestycji

Budowa sieci wodociągowej oraz sanitarnej

3. Stan istniejący sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Istniejące wodociągi:

Sieć wodociągowa na działce nr 249/6 obręb geodezyjny Polnica.

Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej:

sieć kanalizacji sanitarnej na działce nr 211 obręb geodezyjny Polnica.

4. Techniczne uwarunkowania przyłączenia do sieci wodociągowej

Sieć wodociągową należy przewidzieć z rur PE100 RC SDR17, PN10, o średnicy min \varnothing 90 i wytrzymałości 1,0MPa.

1. W miejscach włączenia, na projektowanej sieci wodociągowej zainstalować zasuwę odcinającą z obudową i skrzynką uliczną. Skrzynki do zasuw obrukować lub obetonować i oznaczyć tabliczkami informacyjnymi na słupku.
2. Na sieci wodociągowej należy przewidzieć armaturę zaporową w celu możliwości odcięcia poszczególnych odcinków sieci. Należy stosować zasuwę odcinającą kołnierzowe wg PN-EN 1074-2 z żeliwa sferoidalnego, z ogumowanym klinem zasuw i zabezpieczeniem antykorozyjnym zgodnie z DIN-30677 cz.2 (wrzeczono ze stali nierdzewnej, pokrywa i korpus – żeliwo sferoidalne, klin z żeliwa sferoidalnego pokryty powłoką z EPDM,
3. Połączenia sieci z armaturą należy przewidzieć przy użyciu tulei kołnierzowych z kołnierzem luźnym. Śruby na połączeniach kołnierzowych stosować ze stali nierdzewnej klasy A4. Na trójnikach i zmianach kierunku zastosować bloki oporowe.
4. Nad rurociągami z tworzyw sztucznych realizowanych w wykopie otwartym należy umieścić taśmę z wtopioną wkładką metaliczną, wyprowadzoną do skrzynki zasuw. Taśmę prowadzić min. 20 cm nad grzbietem rur.
5. Projektowaną sieć wodociągową należy ułożyć uwzględniając strefę przemarzania odnosząc się do rzędnej zewnętrznej góry przewodu (min.1,2m).

5. Techniczne uwarunkowania przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej

1. Sieć kanalizacyjną włączyć do istniejącej sieci na działce nr 402 w miejscowości Polnica.
2. Sieć kanalizacyjną grawitacyjną wykonać z rur PVC o średnicy min 160 mm.
3. Na kanale głównym projektować studzienki betonowe min \varnothing 1000 , na przyłączach studzienki z tworzywa sztucznego.

- Studnie rewizyjne należy wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych $\varnothing 1000$ mm z betonu klasy min. C35/45 wg PN-EN 206+A1:2016-12, wodoszczelnych (W8), małonasąkliwych ($n_{w\leq 5\%}$), mrozoodpornych (F-150) zgodnie z PN-EN 476:2012 oraz PN-EN 1610:2015-10.
- Dolna część studni powinna zostać wykonana jako gotowy, wykonany fabrycznie element monolityczny.
- Studzienki wyposażać w fabrycznie wykonane kinety. W przypadku studni o wysokości $H > 3,00$ m zastosować komin złazowy do studni o średnicy $\varnothing 800$ mm z betonu takiej klasy jak studnia.
- Wloty kanałów do studni wykonać jako przejścia szczelne. Studnie należy zwieńczyć włazem klasy D400 zgodnie z PN-EN 124-6:2015-07.
- **Włączenie do sieci kanalizacyjnej**
- Włączenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącej infrastruktury należy przewidzieć poprzez zabudowę studni kanalizacyjnej $\varnothing 1200$ na istniejącym przyłączu kanalizacyjnym przebiegającym przez działkę nr 249/6.
- Wloty kanałów do studni wykonać jako przejścia szczelne.
- Ścieki sanitarne nie mogą zawierać wód opadowych oraz części stałych takich jak ręczniki, metały, piasek, żużel itp.
- 4. Ścieki surowe winny odpowiadać następującym warunkom:
— zgodnie z technologią oczyszczalni:

BZT5	- 410 mg/dm ³ ,	CHZT	- 850 mg/dm ³ ,
Zawiesina ogólna	- 360 mg/dm ³ ,	Odczyn pH	- 6,00 ÷ 9,50 ,
Fosfor	- 18 mg/dm ³ ,	Azot amonowy	- 62 mg/dm ³ ,
Azot ogólny	- 85 mg/dm ³ .		

Pozostałe warunki winny być zgodne z Załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.05.1999r poz. 501 Dz. U. Nr 50. Ponadto ścieki nie mogą zawierać części stałych, odpadów płynnych nie mieszających się z wodą / Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r poz. 747 Dz. U. Nr 72 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

6. Wytyczne techniczne i uwarunkowania formalne projektowania i wykonawstwa

Wytyczne techniczne:

- Materiał do budowy rurociągów:
 - sieci wodociągowej – PE PN10 RC
 - sieci kanalizacji sanitarnej – PCV do kanalizacji zewnętrznej SN8
- Armatura – zasuwę z miękkim doszczelnieniem
- Stosowane materiały muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe i być dostosowane do lokalnych warunków gruntowo – wodnych oraz lokalizacji przewodów.
- Każdy stosowany materiał, wyrób i preparat, w tym dezynfekcyjny, użyty w instalacjach i urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody, powinien posiadać zgodę właściwego powiatowego inspektora sanitarnego,
- Na trasie sieci i przyłączy nie wolno lokalizować żadnych obiektów stałych ani składowisk
- sieć kanalizacji sanitarnej – PCV do kanalizacji zewnętrznej minimum SN8, o litej ścianie, sztywność obwodowa min. SN 8 kN/m².
- Należy przyjmować spadki przyłączy zapewniając prędkości przepływów ścieków nie powodujących odkładania się osadów (zaleca się min. dopuszczalny spadek 2% przyłącza o średnicy $\varnothing 150$).
- Zmianę kierunku i spadku przyłącza projektować w studzienkach rewizyjnych,
- Stosowane materiały muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe i być dostosowane do lokalnych warunków gruntowo – wodnych oraz lokalizacji przewodów.
- Na trasie przyłączy nie wolno lokalizować żadnych obiektów stałych ani składowisk.
- Rury ułożyć na głębokości minimum 1 m. Pod rurą wykonać podsypkę z piasku min. 10cm oraz obсыпать do wysokości min. 30 cm ponad wierzch rury po ułożeniu.

Warunki odbioru:

- Pobór wody może nastąpić po dostarczeniu do ZGK pozytywnego wyniku z badania próbk wody
- Badanie takie może być wykonane na zlecenie Inwestora przez laboratorium posiadające akredytację dla tego typu badania oraz pozwolenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego na wykonywanie badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 72/2001 poz. 747 art. 12)
- Przed odbiorem końcowym należy przekazać dokumentację projektową i powykonawczą sieci..

7. Istotne warunki Umowy przejęcia

1. Na budowę urządzeń wod. Kan. Inwestor winien podpisać umowę Przejęcia określającą sposób ich realizacji, finansowania i odbioru prac.
2. Wykonanie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, w tym sieci przez innego inwestora niż Gmina Człuchów jest możliwe jedynie na warunkach zawartych w umowie między inwestorem a Gminą Człuchów.
3. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia z Gminą Człuchów umowy przejęcia, najpóźniej do chwili złożenia wniosku o uzgodnienie projektu (z punktu widzenia prawa własności) odcinków sieci.

8. Uwarunkowania uzgodnienia dokumentacji projektowej

Projekt budowlany w 2 egzemplarzach podlega uzgodnieniu w tut. Zakładzie.
Niniejsze warunki należy załączyć do projektu budowlanego.

9. Termin ważności warunków

2 lata od daty wystawienia

10. Informacje ogólne

1. Przed przystąpieniem do wykonania sieci należy powiadomić Zakład Gospodarki Komunalnej przy U.G. Człuchów ul. Plantowa 28 o terminie rozpoczęcia prac co najmniej na trzy dni przed rozpoczęciem, a następnie przed zasypaniem, zgłosić sieć do odbioru technicznego do w/w Zakładu oraz wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Jeden egzemplarz inwentaryzacji należy dostarczyć do Zakładu Gospodarki Komunalnej.
2. Sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna podlega odbiorowi końcowemu.
3. W przypadku gdy sieć wodociągowa i kanalizacyjna znajduje się w pasie drogowym, którego wnioskodawca nie jest właścicielem, Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów zobowiązuje inwestora, do odtworzenia nawierzchni drogowej, pobocza oraz uporządkowania terenów zielonych znajdujących się w pasie drogowym.
4. Wnioskodawca zobowiązany jest również do bezwłocznego usuwania wgłębień powstałych w wyniku osiadania gruntu przez okres 24 miesięcy od daty wykonania sieci - dotyczy to poboczy i jezdnii.
5. W celu ustalenia zasad budowy, ustanowienia służebności oraz szczegółów dotyczących warunków przejęcia przez Gminę Człuchów wybudowanej przez Inwestora sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, należy skontaktować się z Referatem Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Urzędu Gminy Człuchów, ul. Szczecińska 33, 77 – 300 Człuchów, tel. 0-59-834-10-01 wew. 44.
6. Wszelkie informacje związane projektem i budową sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych dostępne są na stronie internetowej www.zgkczluchow.pl

Uwagi:

1. *Projekt należy opracować na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:500.*
2. *Druk wniosku o uzgodnienie projektu, informacji o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót oraz zgłoszenie wykonania robót dostępne są na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów.*

3. Pozwolenie na włączenie do sieci wodociągowej może nastąpić za zgodą ZGK przy Urzędzie Gminy Człuchów.
4. Trasy sieci powinny być tak zaprojektowane, aby nie ograniczały władania działką oraz nie były przewidziane w miejscach wykonywania trwałych nasadzeń (drzewa, krzewy) i w miejscach trwale utwardzonych (wjazdy, wejścia na posesje).
5. Do zgłoszenia o terminie rozpoczęcia robót należy przedłożyć*:
 - Pozwolenie od zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.
 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością - W przypadku przebiegu trasy przyłącza wod - kan przez działki których inwestor nie jest właścicielem lub działka stanowi współwłasność innych osób.

Jednocześnie przypomina się o uzgodnieniu dokumentacji technicznej na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Człuchowie oraz w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Człuchowie.

- jeżeli dotyczy

Otrzymują:

- ① Adresat,
2. a/a.

.....

odebrał(a)

Kierownik działu obsługi sieci wod.-kan.
Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów

.....
[Podpis]
.....

wystawił

Protokół Nr 6630.241.2019

Obiekt:

Polnica – sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Lokalizacja:

Gmina Człuchów
Obręb Polnica
dz. 249/6, 372/6

Inwestor:

Maria i Kazimierz Jakubowscy
Polnica 41A
77-300 Człuchów

Jednostka projektująca:

Zakład Projektowy
„ROMBUD”
os. Wazów 5/33
77-300 Człuchów

Zlecenie z dnia: 27.09.2019 r.

Data wpływu do WGKiK: 30.09.2019 r.

Data wysyłki do uzgodnienia: 01.10.2019 r.

Branża	Data uzgodnienia
Energetyczna	08.10.2019 r.
Telekomunikacyjna	Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r., przyjmuje się, że podmiot nie składa zastrzeżeń do użytkowania projektowanej sieci.
Wodociągowa i Kanalizacyjna	02.10.2019 r.

z up. STAROSTY
mgr inż. Mariusz Amioł
Przewodniczący Rady Koordynacyjnej
Naczelnik Wydziału Geodezji
Kartografii i Katastru

Uwagi dotyczące uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci

GKiK.6630.241.2019
09.10.2019 r.

Branża energetyczna

*ENERGA OPERATOR SA Oddział w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Człuchowie
Dział Dokumentacji Energetycznej*

Uzgodnienie pozytywne z dnia 08.10.2019 r.

Uwagi:

1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia się sieci należy powiadomić ENERGA OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczęciem.
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury.
3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA OPERATOR SA oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu, a inwentaryzacją geodezyjną.
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie.
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA OPERATOR SA
6. W pobliżu urządzeń elektrycznych roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych.

Branża telekomunikacyjna

*Orange Polska
Zarządzanie Zasobami Sieci IT
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta w Olsztynie
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 63a
10-449 Olsztyn*

Uzgodnienie pozytywne

Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r., przyjmuje się, że podmiot nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanego przyłącza.

Branża wodociagowo-kanalizacyjna

*Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy
ul. Plantowa 28
77-300 Człuchów*

Uzgodnienie pozytywne z dnia 02.10.2019 r.

Uzgodniono bez uwag.

Starostwo Powiatowe w Człuchowie
Wydział Geodezji Kartografii i Katastru

ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów

Uzgodnienie pozytywne z dnia 09.10.2019 r.

Uwagi:

1. W trakcie wykonywania prac należy zachować ostrożność w pobliżu punktów granicznych oraz punktów osnowy geodezyjnej. Należy zachować bezpieczną odległość od punktów geodezyjnych w trakcie wykonywania wykopów oraz składowania narzędzi, urządzeń i materiałów budowlanych. Zgodnie z Art. 15 oraz 48 - Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 (Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163) znaki geodezyjne objęte są ochroną, a osoba, która dokona ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia podlega karze grzywny.
Dotyczy to zarówno punktów osnowy geodezyjnej, sytuacyjnej, wysokościowej, dwufunkcyjnej, a także punktów granicznych działek ewidencyjnych.
2. W promieniu 5 m od punktów osnowy niedozwolone jest używanie urządzeń mechanicznych, ani składowanie i magazynowanie materiałów i narzędzi budowlanych; prace ziemne należy wykonać ręcznie.
3. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1 m od osi istniejącej infrastruktury technicznej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.
4. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia sieci lub urządzeń całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń poniesie Inwestor (Wykonawca).

z up. STAROSTY

mgr inż. Henryk Aniol
Przewodniczący Naczel. Kodyfikacyjnej
Naczelnik Wydziału Geodezji
Kartografii i Katastru

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
DZ. NR 249/6, 372/6 OBRĘB POLNICA, GM. CZŁUCHÓW

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ

INWESTOR: MARIA I KAZIMIERZ JAKUBOWSCY
POLNICA 41A
77-300 CZŁUCHÓW


Znak sprawy Gh.K.6630.24/1019

Dokumentacja była przedmiotem
nagrody koordynacyjnej przewidzianej
dnia 09.10.2019r.
w Starostwie Powiatowym w Człuchowie

~~Średnica linii i elektryczne~~
sposób przeprowadzenia naidy

Z UP. S.T.A.K.O.S.T.Y
Przewodniczący zarządu
mgr inż. Hełtyk Aniol
Przewodniczący Zarządu Koordynacyjnej
Naczelnik Wydziału Geodezji
Kartografii i Katastru

10.9625
18.0233
16.9498
11.6407
16.4086
10.3237
4.2388
4.4275
4.6174
4.8366



PE100 RC SDR17 PN10 Ø90
PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA
PVC 200 SN8
PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACYJNA

Oświadczam, że projekt budowlany opracowano na bazie mapy sytuacyjno - wysokościowej,
która jest zgodna z oryginałem przyjętym do zasobu
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezycznej i Kartograficznej w Człuchowie
pod numerem: KERG 6640.791.2019

STADIUM:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ		
ADRES:	dz. nr 249/6, 372/6 obręb Polnica, gmina Człuchów		
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ANNA ROMAN-PIOTROWSKA POM/0164/P00S/06		
SKALA 1:500	sierpień 2019	RYSUNEK NR S-1	

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2069 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Marię i Kazimierza Jakubowskich, Polnica 41A, 77-300 Człuchów

ZEZWALA SIĘ

1. Na lokalizację **sieci kanalizacji sanitarnej** w pasie drogi powiatowej nr 2521G (dz. nr 372/6 obr. 0017-Polnica) w m. Polnica.

2. Ustala się następujące warunki dla w/w inwestycji:

- 1) Umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacji sanitarnej może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi, a także nie może wpływać negatywnie na system korzeniowy drzew rosnących w pasie drogowym.
- 2) Roboty w poboczu prowadzić w wykopie otwartym, o szerokości koniecznej do wbudowania w/w urządzenia. Naruszone pobocze ziemne otworzyć z zachowaniem kolejności zalegania warstw gruntu i mechanicznego ich zagęszczania warstwami o grubości do 30 cm wraz z wyrównaniem terenu i nadaniem 6% spadku od nawierzchni krawędzi jezdni. Dla utwardzonego pobocza o szer. min. 1,5 m od krawędzi jezdni należy otworzyć następujące warstwy konstrukcyjne: mieszanka kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, istniejący grunt.
- 3) Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w nawierzchni drogi powiatowej. Jednak w przypadku uszkodzenia należy ją otworzyć na całej szerokości i długości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich urządzenie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124), tj. 4 cm – warstwa ściertała z betonu asfaltowego, 5 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego i 20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
- 4) W przypadku wystąpienia w wykopach gruntów wydźwiniętych należy wymienić na grunty przepuszczalne. Wskaźnik zagęszczenia gruntu musi spełnić wymagania zawarte w tabeli poniżej:

Opis	Wartość
Górna warstwa o grubości 20 cm	1,00
Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości od powierzchni robót ziemnych: - 0,2 do 1,2 m (inne drogi)	- 1,00
Warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót ziemnych poniżej: - 1,2 m (inne drogi)	- 0,97

- 5) Zachować wszelkie parametry zawarte w projekcie zagospodarowania terenu.
- 6) Wszelkie roboty w pasie drogowym należy planować w terminie sprzyjających warunków atmosferycznych (dodatnich temperatur).
- 7) Do wniosku na zajęcie pasa drogowego należy dołączyć sposób oznakowania robót w pasie drogowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784).
- 8) Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.
3. Zobowiązuje się wykonawcę albo inwestora przed przystąpieniem do prowadzenia robót do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016, po. 1264) oraz art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

UZASADNIENIE

Do Zarządu Powiatu Człuchowskiego w dniu 27.09.2019 r. wpłynął wniosek Marii i Kazimierza Jakubowskich, Polnica 41A, 77-300 Człuchów o wydane zezwolenia na lokalizację urządzenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2521G, działka nr 372/6 obr. Polnica relacji Człuchów-Czarnoszyce w terenie zabudowanym w miejscowości Polnica. Niniejsza decyzja określa warunki lokalizowania w pasie drogowym w/w urządzenia, biorąc pod uwagę konieczność ochrony pasa drogowego przed negatywnymi skutkami oddziaływania urządzenia oraz możliwości zmniejszenia wartości użytkowej drogi w wyniku jego

umieszczenia. Warunki określone powyżej zapewniają zachowanie niezbędnych parametrów dla przedmiotowej drogi.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej.

Dodatkowo informuje się, że:

1. Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), decyzja stanowi dla Inwestora podstawę do **oświadczenia o posiadaniu prawie dysponowania gruntem** pasa drogowego na cele budowlane, w zakresie wynikającym z uzgodnionego Projektu.
2. Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych.
3. Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
4. Na podstawie art. 40 ust. 8 w/w ustawy o drogach publicznych i uchwały Nr XLIV/272/2018 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Człuchowskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego poz. 2529), w zezwoleniu zostanie naliczona:
 - opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia będącego przedmiotem niniejszego zezwolenia (*właściciel urządzenia co roku do 15 stycznia, będzie uiszczał opłaty z tytułu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego*).
 - opłata za zajęcie pasa drogowego, za okres prowadzenia robót.

Integralną część decyzji stanowi opieczętowany pieczęcią Zarządu Powiatu Człuchowskiego załącznik graficzny nr 1 (ryc nr S-1).

Wydanie zezwolenia zwolnione od opłaty skarbowej na podstawie załącznika – tabela część III, poz. 44 kol. 4 pkt 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za moim pośrednictwem złożonym w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.



Przewodniczący Zarząd
mgr inż. Aleksander Gajpy

Otrzymują:

① Maria i Kazimierz Jakubowscy
Polnica 41A, 77-300 Człuchów

2. a/a

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
DZ. NR 249/6, 372/6 OBRĘB POLNICA, GM. CZŁUCHÓW


BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ

Zarząd Powiatu
Człuchowskiego
al. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów

INWESTOR: MARIA I KAZIMIERZ JAKUBOWSCY
POLNICA 4/1A
77-300 CZŁUCHÓW

Załącznik nr 1 ark. 4/1
DO DECYZJI Nr P. 9134.199.2018.125
z dnia 3 października 2018 r.

10.9525
18.0233
16.9498
11.6407
16.4086
10.3237
14.2388
14.4275
14.6174
14.8366





GMINA CZŁUCHÓW
77-300 Człuchów, ul. Szczecińska 33
843-153-74-01
ZGK przy UG Człuchów
77-300 Człuchów, ul. Plantowa 28

634-05.92.1.2019

STAROSTWO
POWIATOWE
W CZŁUCHOWIE
Człuchów, 29.10.2019
Załącznik
do zgłoszenia

Jakubowski Kazimierz, Maria
Polnica 41A
77-300 Człuchów

Uzgodnienie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie pozytywnie uzgadnia dokumentację techniczną związaną z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla działki o numerze ewidencyjnym nr 249/6 - obręb Polnica.

Wszelkie informacje związane z projektem i budową sieci oraz przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych dostępne są na stronie internetowej www.zgkczluchow.pl

Uwagi:

1. *Druk wniosku o uzgodnienie projektu, informacji o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót oraz zgłoszenie wykonania robót dostępne są na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów.*
2. *Pozwolenie na włączenie do sieci wodociągowej może nastąpić za zgodą ZGK przy Urzędzie Gminy Człuchów.*
3. *Do zgłoszenia o terminie rozpoczęcia robót należy przedłożyć*:*
 - o Pozwolenie od zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.
 - o Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością - W przypadku przebiegu trasy przyłącza wod - kan przez działki których inwestor nie jest właścicielem lub działka stanowi współwłasność innych osób.
 - o Uzgodnienie dokumentacji technicznej.

Jednocześnie przypominam się o uzgodnieniu projektu na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Człuchowie lub właścicielem z właścicielami uzbrojenia podziemnego będącego w kolizji z projektowanym uzbrojeniem wo. - kan. oraz w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Człuchowie.

* jeżeli dotyczy

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.


Załącznik
do zgłoszenia

odebrał(a)

wystawił

Województwo pomorskie
Powiat człuchowski
Jednostka ewidencyjna: Człuchów 220303.2
Obręb ewidencyjny: Polnica 0017

Mapa sytuacyjno-wysokościowa
do celów projektowych
Skala 1:500

Gmina: Człuchów
Obręb: Polnica
Działka: 249/6
orzuch mapy: 6.20216.11.2.3; 11.1.4; 11.3.2
układ współrzędnych geodezyjnych: PL-2000
układ wysokościowy: krajowy 86
Mapa utworzona na dzień: 10.06.2019
Wz. zerowanie: 142/2019 ID: GKG-6640.791.2019
Czaszta: nieobecność obiektu nr 249/6
zestawy przyjęte z Ciekawej Gminy i Białym
Mapa została wykonana bez ustalenia obiektów
składowości granicznej.
Nie wykonano się stacjami w terenie zgodnie z podanymi
do których miało być wykonanie konturów i nie zostały
odnotowane w czasie inwentury geodezyjnej.

GEODEZJA Spółka z o.o. w Człuchowie
Wykonawca:

WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE
W1 X=6460884.9880 Y=5957630.9525
W2 X=6460731.0215 Y=5957488.0233
K1 X=6460880.8239 Y=5957635.9498
K2 X=6460876.6535 Y=5957631.6407
K3 X=6460853.4802 Y=5957628.4086
K4 X=6460830.1440 Y=5957600.3237
K5 X=6460806.8078 Y=5957574.2388
K6 X=6460780.1319 Y=5957544.4275
K7 X=6460753.4680 Y=5957514.6174
K8 X=6460726.8130 Y=5957484.8365

