

Człuchów, dn. 18.08.2020 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Głędowo.

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843) przekazuję treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pytania z dnia 17.08.2020 roku oraz odpowiedzi:

1. Jakiej dokumentacji będą Państwo wymagać po zakończeniu zadania?

Odp. Wykaz dokumentów zawarty jest we wzorze umowy.

2. Jakiej frakcji ma być piasek w strefach bezpiecznych pod urządzeniami?

Odp. Piasek o frakcji 0,2-2 mm.

3. Czy należy wykonać pomiary geodezyjne w celu umiejscowienia urządzeń zabawkowych?

Odp. Należy wykonać pomiary geodezyjne w celu umiejscowienia urządzeń.

3. Proszę o potwierdzenie zakresu przetargu: dostawa i montaż:

- | | | |
|----|--|----------|
| A) | huśtawka podwójna (2 siedziska gumowe, 2 siedziska kubełkowe) | – 1 szt. |
| B) | huśtawka ważka | – 1 szt. |
| C) | bujak sprężynowiec | - 1 szt. |
| D) | huśtawka bocianie gniazdo | – 1 szt. |
| E) | nawierzchnia wytłumiająca uderzenie z piasku o grubości warstwy 30 cm. | |

Odp. Potwierdzam zakres dostawy i montażu urządzeń.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany zostaną przekazane Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i są dla nich wiążące. Zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Niniejszy dokument jest również dostępny na stronie internetowej: <http://bip.ugczluchow.pl>

WIEROWNIK REPARATY
Dobry Dzień
Pracujemy dla Ciebie