

Człuchów, dn. 06.10.2020 r.

Do wszystkich Wykonawców


Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na budowę wiat drewnianych w Jaromierzu.

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843) przekazuję treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pytania z dnia 05.10.2020 roku oraz odpowiedzi:

1. Czy zamówienie obejmuje wykonanie orywnowania?
 1. Zamówienie nie obejmuje wykonania orywnowania.
2. Czy zamówienie obejmuje wykonanie nawierzchni utwardzonych widniejących na rys. A - 4?
 2. Zamówienie nie obejmuje wykonania nawierzchni utwardzonych.
3. Czy możliwa jest zamiana przekroju:
 - płatwi-belki B-1/B-2 z wym. 10/8 x 19,5 cm na wym. 14 x 19 cm,
 - wieszaków W-1 o wym. 10 x 10 cm na 14 x 14 cm,
 - zastrzałów Z-1 o wym. 8 x 14 cm na 14 x 14 cm?
3. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę przekroju elementów konstrukcyjnych wiaty:
 - płatwi-belki B-1/B-2 z wym. 10/8 x 19,5 cm na wym. 14 x 19 cm,
 - wieszaków W-1 o wym. 10 x 10 cm na 14 x 14 cm,
 - zastrzałów Z-1 o wym. 8 x 14 cm na 14 x 14 cm.
4. Proszę o podanie wymaganego przekroju belek B-2 w związku z różnicami pomiędzy rysunkami, a zestawieniem tarcicy.
4. Wymagany przekrój belek B-2 to 14x19 cm.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany zostaną przekazane Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i są dla nich wiążące. Zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Niniejszy dokument jest również dostępny na stronie internetowej: <http://bip.ugczluchow.pl>


Zup. Wojta
Bogusław Lipiński
Kierownik Referatu