

Człuchów, dn. 21.12.2020 r.

IN.271.20.2020

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Głędowo.



Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843) przekazuję treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pytania z dnia 16/18.12.2020 roku oraz odpowiedzi:


1. Czy Zamawiający dopuszcza karuzelę tarczową z siedziskami i kierownicą o średnicy 150cm jak poniżej?



1. Zamawiający nie dopuszcza karuzeli tarczową z siedziskami i kierownicą o średnicy 150 cm.
2. Czy Zamawiający dopuszcza konstrukcję karuzeli i zestawu zabawowego ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo oraz słup konstrukcyjny piramidy linowej stalowy ocynkowany ogniowo?
2. Wymagania konstrukcyjne zostały określone w projekcie budowlanym.
3. Czy Zamawiający dopuszcza piramidę linową o wym. 2,8x2,8m h=2,7m HIC=0,95m? Piramida o takich właśnie wymiarach jest rysowana w projekcie załączonym do specyfikacji przetargowej, natomiast w opisie projektu piramida ma podane inne wymiary, większe. W zał. plan z urządzeniami - RYS. 1.



3. Zamawiający nie dopuszcza piramidy linową o wym. 2,8x2,8m h=2,7m HIC=0,95m.
4. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie jednego podłoża amortyzującego piaskowego w strefie wszystkich 3 urządzeń objętych zamówieniem? W takim przypadku urządzenia montowane w swoim bezpośrednim sąsiedztwie z zachowaniem stref bezpieczeństwa. W zał. plan z urządzeniami - RYS. 2.



4. Zamawiający dopuszcza wykonanie jednego podłoża amortyzującego piaskowego w strefie wszystkich 3 urządzeń objętych zamówieniem.
5. Firma zwraca się z zapytaniem odnośnie nawierzchni bezpiecznej z piasku. Czy w wycenie należy uwzględnić nawierzchnię pod 3 urządzeniami czy tylko pod pajęczyną i zestawem zabawowym?
5. W wycenie należy uwzględnić nawierzchnię bezpieczną z piasku pod urządzeniami, które tego wymagają, zgodnie z wymogami producenta.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany zostaną przekazane Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i są dla nich wiążące. Zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Niniejszy dokument jest również dostępny na stronie internetowej: <http://bip.ugczluchow.pl>

z up. Wójta
Bogusław Lipski
Kierownik Referatu