



Istn. kabel 15kV typu 3x(XRUHAKXS 1x120mm<sup>2</sup>)  
kier.: słup elektroenergetyczny 15kV nr 44  
- wprowadzić na proj. ST

Proj. słupowa stacja transform. 15/0,4kV ozn. ST  
typu STEK11-20/400 na dz. 88/21 [Głędowo 0008]  
(za istn. słupową stacją transform. 15/0,4kV)  
Numer stacji: ..... nr .....

Istn. kabel 0,4kV - wprowadzić do proj. ST

Załącznik nr 1  
do uzgodnienia nr 1N.659.20.2021  
z dnia 02.03.2021

- Legenda:
- Proj. słupowa stacja transf. 15/0,4kV
  - Proj. linia kablowa 0,4kV
  - Proj. kablowa rozdzielnica szafowa 0,4kV
  - Granice działki
  - Numer działki

Inwestor:		ENERGA OPERATOR SA Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin	
Projektował:	mgr inż. Adam Wierzbowski	Upr. Nr 141/2019/14.242.2.19/POE/08 do projektowania w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń	
Opracował:			
Sprawił:	mgr inż. Michał Potapski	Upr. Budowlane Nr ZAP/0107/PWDE/15 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń	
Nr projektu:	OBI/82/2002967 [TS]	Skala:	1:500
		Data:	01.2021
Tytuł projektu: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV, w tym budowa wolnostojącej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowa linii kablowej 0,4kV wraz z demontażem sieci elektroenergetycznej dla zasilania zakładu produkcyjnego w m. Głędowo, gm. Człuchów.			
Tytuł rysunku:	Projekt zagospodarowania terenu	Nr kolejny:	01
		Arkusz:	1/1

Załącznik nr 1 do zaopiniowania Nr 74/2021  
Wójta Gminy Człuchów z dnia 14 czerwca 2021r.

**WOJTA**  
*Paweł Gibczynski*