




PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Człuchowie

ZNS.4810.10.2022.EZ

*lehu*

Człuchów, dnia 18 lutego 2022r.



**Za dowodem doręczenia**

Wójt Gminy Człuchów  
ul. Szczecińska 33  
77-300 Człuchów

**OPINIA**

Na podstawie: art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 195), oraz art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 64 ust. 3, art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.), w związku z §3 ust. 2 pkt 2 w związku z §3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ) w związku ze złożonym pismem przez Wójta Gminy Człuchów z dnia 31 stycznia 2022r. (wpływ 3 lutego 2022r.) znak: IN.6220.5.2022.AG.3 w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.:

**„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Gębarzewo, Gmina Człuchów”.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie wyraża opinię, że przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia **nie jest wymagane.**

Planuje się budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-pompowym. Na terenie objętym inwestycją przewiduje się zlokalizowanie jednej pompowni ścieków, w skład której wchodzi zbiornik z polimerobetonu, dwie pompy (podstawowa i rezerwowa), zasilanie, monitoring i serwis. Przewidywana ilość ścieków z terenu przedsięwzięcia z istniejącej zabudowy lokalnej wyniesie ok. 17 m<sup>3</sup>/d.

Przybliżona długość projektowanych sieci wynosi:

- kanalizacja grawitacyjna z rur PVC-U DN 200 mm - do 500 m,
- kanalizacja tłoczna z rur PE DN 63-90 mm - do 1600 m.

Inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Gębarzewo, gmina Człuchów, powiat człuchowski, województwo pomorskie, na następujących działkach: obręb Biskupnica: 36/1 , 483/8 , 492/1 , 492/2 , 488/14, 493/11.

Po przeanalizowaniu dokumentacji dotyczącej planowanego przedsięwzięcia, działając zgodnie z kompetencją wynikającą z art. 78 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza, że planowana

inwestycja nie wpłynie na pogorszenie warunków higieniczno – sanitarnych na terenach przyległych do planowanych pod inwestycję.

Otrzymują:

Adresat

Do wiadomości:

a / a

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Człuchowie

*Mariola Czajka*