




PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie

ZNS.4810.35.2022.EZ

14/7/22

Człuchów, dnia 8 lipca 2022r.



Za dowodem doręczenia

Wójt Gminy Człuchów
Ul. Szczecińska 33
77-300 Człuchów

OPINIA

Na podstawie: art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 195 z późn. zm.) oraz art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 64 ust. 3, art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z §3 ust. 1 pkt 54 b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z późn. zm.), w związku ze złożonym pismem przez Wójta Gminy Człuchów z dnia 14 czerwca 2022r. (wpływ 20 czerwca 2022r.) znak: IN.6220.9.2022.AG.3 w sprawie wydania opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.:

„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW oraz magazynów energii o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Człuchów 1”,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie wyraża opinię, że przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia **jest wymagane**, a zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien być zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia, planowana jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW oraz magazynów energii o mocy do 3 MW wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, na terenie działek gruntowych zlokalizowanych w gminie Człuchów, powiat Człuchowski, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 47/13, 47/3, 48/4, 48/10 [obręb ewidencyjny: Stołeczno], o powierzchni zabudowy do 1,59 ha.

W ramach inwestycji planuje się montaż:

- konstrukcji nośnej wykonanej ze słupów stalowych wbitych w ziemię przy pomocy kafara,
 - stelaży (krokwi i płatew) wykonanych z kształtowników stalowych lub aluminiowych.
- Zastosowane zostaną stelaże stałe lub z jedną osią obrotu,
- modułów fotowoltaicznych (PV),

- osprzętu elektrycznego (inwerterów),
- stacji transformatorowych – 3 szt.
- magazynów energii – 3 szt.

W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia mają zostać wykonane poniższe prace:

- wykonanie przyłącza elektroenergetycznego,
- przeprowadzenie podziemnych linii energetycznych,
- wykonanie dróg technicznych,
- wykonanie ogrodzenia oraz montaż systemu kamer do prowadzenia nadzoru wizyjnego farmy oraz montaż systemu alarmowego.

Najbliżej położona zabudowa mieszkalna od terenu na którym planuje się montaż farmy fotowoltaicznej, znajduje się w odległości mniejszej niż 100m.

Po przeanalizowaniu dokumentacji dotyczącej planowanego przedsięwzięcia, działając zgodnie z kompetencją wynikającą z art. 78 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza, że planowana inwestycja może wpłynąć na pogorszenie warunków higieniczno – sanitarnych oraz komfortu osób zamieszkałych i przebywających na terenach przyległych do planowanych pod inwestycję.

Otrzymują:
Adresat
Do wiadomości:
a / a

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Człuchowie
Mariola Czajka