



Człuchów, dnia 4 lutego 2022r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W Człuchowie**

ZNS.4810.06.2022.EZ

**Za dowodem doręczenia**

Wójt Gminy Człuchów  
Ul. Szczecińska 33  
77-300 Człuchów

## **OPINIA**

Na podstawie: art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 195) oraz art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 64 ust. 3, art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.), w związku z §3 ust. 1 pkt 54 lit b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839), w związku ze złożonym pismem przez Wójta Gminy Człuchów z dnia 18 stycznia 2022r. (wpływ 27 stycznia 2022r.) znak: IN.6220.3.2022.AG.3 w sprawie wydania opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.:

**budowa farm fotowoltaicznych na terenie nieruchomości nr 1, 101/2, 102 oraz na działce drogowej nr 136/4 w obrębie Brzeźno, w gminie Człuchów.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, wyraża opinię, że przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia **jest wymagane.**

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej, która będzie się składać z następujących elementów:

- Paneli fotowoltaicznych, monokrystalicznych lub polikrystalicznych o mocy panela – od 200 do 2000 Wp, liczba paneli: do 4500 szt. na 1 MW zainstalowanej mocy (w zależności od mocy użytych paneli): do 54000 szt. dla przedmiotowej inwestycji,
- Dróg wewnętrznych,
- Infrastruktury naziemnej i podziemnej,
- Linii kablowych energetyczno – światłowodowych,
- Przyłącza elektroenergetycznego,
- Stacji transformatorowych, do 1 magazynu energii na 1 MW zainstalowanej mocy: do 12 stacji dla przedmiotowej inwestycji ,
- Magazynów energii, do 1 magazynu energii na 1 MW zainstalowanej mocy, do 12 magazynów energii dla przedmiotowej inwestycji ,

- Inwerterów, do 14 szt. na 1 MW zainstalowanej mocy, do 168 szt. dla przedmiotowej inwestycji,
- Innych niezbędnych elementów infrastruktury związanych z budową i eksploatacją parku ogniw.

Inwestycja planowana jest na działkach **nr 1, 101/2 oraz na działce drogowej nr 136/4 w obrębie Brzeźno** w gminie Człuchów, które sąsiadują z działkami zabudowanymi budynkami. Najbliżej położony budynek mieszkalny znajduje się w odległości ok. 100m od działki na której planowana jest inwestycja.

Po przeanalizowaniu dokumentacji dotyczącej planowanego przedsięwzięcia, działając zgodnie z kompetencją wynikającą z art. 78 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza, że planowana inwestycja może wpłynąć na pogorszenie warunków higieniczno – sanitarnych oraz komfortu osób zamieszkałych i przebywających na terenach przyległych do planowanych pod inwestycję.

W związku z tym zaopiniowano jak na wstępie.

Otrzymują:

Adresat

Do wiadomości:

a / a

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Człuchowie

*Mariola Czajka*