



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Człuchowie**

ZNS.4810.47.2022.EZ

Człuchów, dnia 5 września 2022r.



**Za dowodem doręczenia**

Wójt Gminy Człuchów  
ul. Szczecińska 33  
77-300 Człuchów

**OPINIA**

Na podstawie: art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 195 z późn. zm.) oraz art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 64 ust. 3, art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.), w związku z §3 ust. 1 pkt 54 b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.), w związku ze złożonym pismem przez Wójta Gminy Człuchów z dnia 10 sierpnia 2022r. (wpływ 12 sierpnia 2022r.) znak: IN.6220.12.2022.AG.3 w sprawie wydania opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.:

**„Budowa farmy fotowoltaicznej PV Polnica o mocy do 2,0 MW na części działki nr ew. 653  
obręb Polnica, gmina Człuchów”,**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie wyraża opinię, że przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia **nie jest wymagane.**

Zgodnie z kartą informacyjną wykonana ma zostać farma fotowoltaiczna o następujących parametrach:

- maksymalna moc całej farmy: do 2 MW,
- maksymalne wymiary pojedynczego panelu: długość do 2,5 m, szerokość do 1,5 m, grubość do 10 cm,
- maksymalna całkowita wysokość zabudowanego panelu łącznie z konstrukcją – pod-porą: 5,0 m ponad poziom terenu,
- konstrukcja nośna paneli – kształtowniki aluminiowe lub ze stali ocynkowanej, bezpośrednio wbite w ziemię,
- maksymalne gabaryty kontenera stacji transformatorowej SN: długość do 10 m, szerokość do 5 m, wysokość do 4 m,

- powierzchnia zabudowy pojedynczego kontenera stacji SN: do 50 m<sup>2</sup>,
- wysokość ogrodzenia do 2,5 m,
- szerokość wewnętrznych dróg dojazdowych do 8 m,
- powierzchnia utwardzonych dróg dojazdowych wraz z miejscem postojowym: do 0,5 ha.

Z przedstawionych informacji wynika, że farma zlokalizowana ma być na części działki nr ew. 653, w taki sposób że od strony północnej ma sąsiadować z drogą gminną o nawierzchni gruntowej, a w odległości ok. 250 m na zachód oraz ok. 300 m na południe będzie sąsiadować z terenami zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej.

Po przeanalizowaniu dokumentacji dotyczącej planowanego przedsięwzięcia, działając zgodnie z kompetencją wynikającą z art. 78 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza, że planowana inwestycja może wpłynąć na pogorszenie warunków higieniczno – sanitarnych oraz komfortu osób zamieszkałych i przebywających na terenach przyległych do planowanych pod inwestycję.

Otrzymują:  
Adresat  
Do wiadomości:  
a / a

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Człuchowie  
*Mariola Czajka*